



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AЯ52.B.00117

Серия RU № 0141839

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью "СК".  
Улица Орлова, дом 22, город Ульяновск, Российская Федерация, 432071.  
Телефон +78422441088, +78422441664, +78422441598, адрес электронной почты sksert@list.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЯ52 от 18.12.2014 выдан Федеральной службой по аккредитации.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Акционерное общество "Контактор".  
ОГРН: 1027301164439. Место нахождения и фактический адрес: улица Карла Маркса, 12, город Ульяновск, Ульяновская область, Российская Федерация, 432001. Телефон +78422675200, адрес электронной почты bureau.ulyanovsk@legrand.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Акционерное общество "Контактор".  
Место нахождения и фактический адрес: улица Карла Маркса, 12, город Ульяновск, Ульяновская область, Российская Федерация, 432001.

**ПРОДУКЦИЯ** Выключатели автоматические серии ВА50-41.  
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16-522.154-82 "Выключатели автоматические серии ВА50-41".  
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8536 20 900 8

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** акта о результатах анализа состояния производства № 20 от 24.10.2018, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СК"; протокола испытаний № 549-04/18 от 17.08.2018 Испытательной лаборатории на электромагнитную совместимость Федерального государственного унитарного предприятия федеральный научно-производственный центр "Производственное объединение "Старт" имени М.В. Проценко", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22МЛ40; протоколов испытаний № БЕИВ.640108.906 от 27.07.2018, № БЕИВ.640108.918 от 27.09.2018, № БЕИВ.640108.927 от 09.10.2018, № БЕИВ.640108.931 от 11.10.2018, № БЕИВ.640108.933 от 12.10.2018. Испытательного центра электрооборудования Акционерного общества «Контактор», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22МЕ45.  
Схема сертификации 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Соблюдение требований ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 обеспечивается выполнением требований: ГОСТ Р 50030.2-2010 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели"; ГОСТ ИЕС 60947-2-2014 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели". Срок службы - 15 лет. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с февраля 2018 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.11.2018 ПО 11.11.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Бакал Любовь

(инициалы, фамилия)

Михайловна

Коваль Владислав

(инициалы, фамилия)

Николаевич